



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 3 písmeno a), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 53 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

**PODLIMITNÍ REŽIM
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ**

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 1

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě stanovené v § 98 Zákona. V rámci zachování maximální míry informovanosti účastníků, však zadavatel poskytuje Vysvětlení i přes tuto skutečnost.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace ke vzduchotechnice. Prosíme o doplnění zadávací dokumentace k části vzduchotechnika a zároveň žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídek o 14 dnů. Dále poukazujeme na skutečnost, že položky vzduchotechniky jsou vyjádřeny jako komplety a jejich popisy jsou nedostatečné a chybí v nich hodně položek a z tohoto důvodu upozorňujeme zadavatele, že nastanou vícepráce, které bude muset zadavatel uhradit. Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

v rámci objektů SO-04.01 a SO-04.02 je navrženo odvětrání sociálního zázemí pomocí ventilátorů a kuchyně pomocí digestoře. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduché přímé odvětrání skrz obvodový plášť montované dřevostavby, je řešení vzduchotechniky uvedeno v rámci architektonicko stavebního řešení.

Odvětrání sociálních zázemí je navrženo jako komplet (3x pro objekt SO-04.01 Toalety a 1 x pro objekt Kiosku) obsahující:

- Ventilátor o výkonu 185 m3/hod (ref. výrobek např. DECOR 200CR)
- Potrubí DN 125, pozinkované, typu SPIRO nebo FLEXO, délky cca 1,5m
- Mřížka protidešťová hliníková v barvě RAL na fasádě o rozměrech cca 170/170 mm

Odvětrání digestoře je navrženo jako komplet:

- Digestoř výkonu min. 1000 m3/hod další parametry viz tabulka Ostatních výrobků položka OS06.3
- Potrubí DN 150, pozinkované typu SPIRO nebo FLEXO, délky cca 0,5m
- Mřížka protidešťová hliníková v barvě RAL na fasádě o rozměrech cca 200x200 mm

Touto odpovědí a informací bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona. Zadavatel vzhledem k charakteru vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 26.5.2021

Ve spolupráci se zadavatelem a projektantem vypracoval:

Ing. Luděk Kaňák
za zastupujícího zadavatele



IČ: 63485290
DIČ: CZ 63485290

ikis, s.r.o.
Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6