



52247/2016/MUZB



2016/544/RUP-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 2016/544/RÚP-MUZB

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Krejčí

TELEFON: 583 468 262

E-MAIL: katerina.krejci@muzabreh.cz

DATUM: 04.08.2016

Dodatečné informace č. 1

Název veřejné zakázky: Zateplení provaziště kulturního domu v Zábřehu

Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Dle předpokládané hodnoty: zakázka malého rozsahu

Název zadavatele: Město Zábřeh

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ zadavatele: 003 03 640

Jménem zadavatele jedná: Ing. arch. Václav Doležal, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh, na základě pověření Rady města Zábřeh

Zadavatel k výše identifikované zakázce vydává tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr na akci „Zateplení provaziště kulturního domu v Zábřehu“ mám několik dotazů a prosím tedy o jejich zodpovězení případně doplnění:

1. V tabulce klempířských výrobků a technické zprávě jsou klempířské výrobky navrženy z poplastovaného pozink. plechu tl. 0,7 mm, ve výkazu výměr se uvádí TiZn, co se má ocenit?
2. V technické zprávě je odkaz na požárně bezpečnostní řešení stavby, není však přílohou zadávací dokumentace. Lze doplnit?
3. Pol. č. 10 výkazu výměr uvádí Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek, minerálními deskami tl. do 160mm. Ve skladbách zateplovacího systému je pouze tepelný izolant EPS, nikoliv minerální deska. Bude tedy pouze EPS, nebo někde minerální desky v podobě protipožárních pásů?
4. V technické zprávě se uvádí natavitelné hydroizolační pásy, ve výkazu výměr je samolepící hydroizolační pás, budou tedy samolepící pásy?
5. U pol. č. 47 výkazu výměr prosím o prověření výměry 945,6m²

Odpověď zadavatele:

Otázky 1, 3, 4, 5:

Protože zadavatel obdržel další žádosti o dodatečné informace, které mají rovněž vliv na upřesnění výkazu výměr této zakázky, zadavatel vydá nový upřesněný výkaz výměr v následující dodatečné informaci.

Otázka 2:

Požárně bezpečnostní řešení stavby bude doplněno nejpozději při předání staveniště vítěznému zhotoviteli.

„otisk razítka“

Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování